



14/74

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 10 OTT. 1974

I.E.5.31/ 44022

OGGETTO: Cavi unipolari - Fornitura  
ditta TRATOS - Ord.Nº 90060 •  
Nº 90053

Facendo seguito alla nota I.E.5.31/41806 del 27/9/74 con la quale si dava notizia di gravi deficienze riscontrate nel rivestimento isolante dei cavi unipolari forniti dalla Ditta TRATOS di Pieve S.Stefano (Arezzo) si comunica che questa Sede ha deciso di sottoporre ad un nuovo collaudo tutti i conduttori unipolari forniti in base alle ordinazioni nº 90060 e nº 90053 non ancora utilizzati.

Si dispone pertanto che con la massima sollecitudine il suddetto materiale venga da ciascun Ufficio inviato al Magazzino scorte dell'Ufficio I.E. di Firenze, sito in stazione di Firenze Campo di Marte, il quale provvederà alla consegna sul posto alla medesima Ditta TRATOS, e curerà successivamente, a verifica avvenuta, la restituzione ai vari Uffici.

Si rimane in attesa di un cenno di beneinteso.

D'ordine  
del Direttore del Servizio

Can/